

**Verkennd bodemonderzoek**

Aan het raadsvoorstel is 'Bijlage 9 Verkennd bodemonderzoek Skatepark Hoorn (2044765)' toegevoegd. Daarin staat vermeld:

*Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem ter plaatse van boring 3 (dieptetraject 0,5 – 1,0 m -mv.) matig verhoogd is met lood. Voor het overige zijn er zowel in de bovengrond als in de ondergrond hooguit licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen. Het grondwater is licht verhoogd met koper en molybdeen. Er is geen verhoogd gehalte aan cyanide aangetroffen in het grondwater. De resultaten van dit bodemonderzoek geven aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek rondom boring 3.*

Een nader onderzoek moet aantonen wat de reikwijdte van de vervuiling rondom boring 3 is. Volgens BRO lijkt het vooralsnog te gaan om een beperkte vervuiling met beperkte gevolgen voor de toekomstige functie.

**Fundatieonderzoek**

Gezien de te verwachten belasting en vorm van de verharding (feitelijk één plaat beton) verwacht BRO hier geen problemen. Er worden geen zware puntbelastingen verwacht, die problematisch kunnen zijn bij een te slappe bodem. Vooralsnog lijkt van een te slappe bodem geen sprake te zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou dit met een zandpakket goed op te lossen moeten zijn.